

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю**

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,  
тел. 46-19-84, факс (415-2) 46-76-05

**ПРЕДПИСАНИЕ № Н- /ОСН  
об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

22 сентября 2015 г.  
Камчатский

г. Петропавловск-

Кому: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Апачинская средняя общеобразовательная школа № 7»

При проведении плановой выездной проверки МБОУ «Апачинская средняя общеобразовательная школа № 7», Юридический адрес: 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Апача, ул. Школьная, 4, осуществляющего образовательную деятельность, выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства: ст. 11, 22, 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.3., 4.28., 5.10., 6.1., 7.1.8., 7.2.10, 8.1., СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.п. 3.2., 9.6, 9.7., 11.2., 11.4., СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; п.п. 2.5., 4.3., 4.14, 8.29., 5.8., 5.10., 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

В соответствии с п. 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 2 статьи 50, п.1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

**Обязываю**

**Устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства**

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов	Срок выполнения
1.	С целью обеспечения выполнения программы учебного	п.3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10	

	предмета «Физическая культура», проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий оборудовать физкультурно-спортивную зону			25.08. 2016.
2.	Обеспечить гладкую поверхность потолков, без трещин в кабинете русского языка, коридора (рекреации) 2-го этажа	п. 4.28. 2.4.2.2821-10	СанПиН	25.08 2016.
3.	Умывальную раковину в мастерской обеспечить подводкой горячей воды, верстаки оснастить подставками для ног	П. 5.10. 2.4.2.2821-10	СанПиН	25.08. 2016.
4.	Светопроемы учебных помещений кабинета искусства, информатики оборудовать регулирующими солнцезащитными устройствами	п. 7.1.8. 2.4.2.2821-10	СанПиН	исполнено 23.09.15.
5.	Обеспечить горячим водоснабжением помещения столовой, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря	п. 8.1. 2.4.2.2821-10	СанПиН	25.08 2016.
6.	Провести обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией	п. 6.1. 2.4.2.2821-10	СанПиН	25.08 2016.
7.	Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы собирать в контейнер в специально выделенном помещении. Разработать инструкцию по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп	п. 7.2.10 2.4.2.2821-10 п. 3 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 681	СанПиН	исполнено 23.09 2015.
8.	Оконные проемы кабинета информатики оборудовать регулирующими устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних	п. 3.2 2.2.2/2.4.1340-03	СанПиН	исполнено 23.09. 2015.

	kozyрьков и др.		
9.	В кабинете для занятий с ПЭВМ конструкция рабочего стула должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, не позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Рабочие стулья должны иметь подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, 1	п.п. 9.6, 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	25.08 2016.
10.	Конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ должна предусматривать две отдельные поверхности: для одна горизонтальная для размещения ПЭВМ и вторая - для клавиатуры	п. 11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	25.08 2016.
11.	Ежегодно перед началом учебного года проводить технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам	п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08	25.08 2016.
12.	Складское помещение для хранения продуктов оборудовать прибором для измерения относительной влажности воздуха. Обеспечить проведение контроля условий хранения пищевых продуктов	п. 4.14, 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08	01.10 2015.
13.	Мытье кухонной посуды осуществлять в двухсекционной ванне	п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08	25.08 2016.
14.	Обеспечить выполнение требований к порядку мытья столовой посуды ручным способом	п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08	01.10 2015.
15.	Для детей, посещающих группу продлённого дня, организовать полдник	п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08	

О выполнении предписания сообщить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю (территориальный отдел) по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 в срок до 15.08.2014г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление в установленный срок запрашиваемой информации, предупрежден

\_\_\_\_\_  
(ФИО индивидуального предпринимателя (его представителя),  
представителя юридического лица, подпись, дата)

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора) г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1

(адрес Управления Роспотребнадзора или территориального отдела)

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Начальник  
отдела санитарного надзора

А.А. Косенко

Настоящее предписание получил \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя (его представителя),  
получившего предписание, представителя юридического лица, подпись, дата;  
отметка об отказе от получения предписания, подпись должностного лица, дата)